



Da "serv.sian@pec.aslnuoro.it" <serv.sian@pec.aslnuoro.it>  
"protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it" <protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it>, "sindaco siniscola"  
A <sindacosiniscola@pec.siniscola.nu.it>, "protocollo@pec.abbanoa.it" <protocollo@pec.abbanoa.it>,  
"direzione.depurazione@pec.abbanoa.it" <direzione.depurazione@pec.abbanoa.it>, "antonio.deidda@abbanoa.it"  
<antonio.deidda@abbanoa.it>, "sandra.tobia@abbanoa.it" <sandra.tobia@abbanoa.it>

Data venerdì 2 settembre 2016 - 20:14

## **giudizio di idoneità d'uso dell'acqua di Siniscola e proposta di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti**

---

**Al Sindaco del Comune di Siniscola**  
**Al Responsabile dell'Ente Gestore Abbanoa**

Visti i risultati degli esami chimici e batteriologici effettuati da ARPAS di Sassari sui prelievi eseguiti in data 29/08/2016 presso uscita potabilizzatore Frunche Oche, e in attesa di ulteriori verifiche, si esprime il seguente giudizio:

- l'acqua della rete idrica del Comune di Siniscola, proveniente dal potabilizzatore Frunche Oche, **non è idonea all'uso potabile e alimentare** per non conformità al D.Lgs 31/2001 del parametro microbiologico **coliformi totali**.
- l'Ente Gestore Abbanoa deve urgentemente individuare e rimuovere la causa del fuori norma, monitorare la disinfezione e relazionare allo scrivente Servizio SIAN.

In relazione a quanto su esposto si propone di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di Sua competenza.

Si chiede inoltre di voler trasmettere allo scrivente Servizio i provvedimenti di cui sopra entro le 24 ore.

In attesa di un Suo riscontro si porgono distinti saluti

Il Dirigente Medico del SIAN  
Dott. Antonio Burrai